



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 122/1/69

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу - муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Первомайский Дом детского творчества**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 122 от 23.08.2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 03.09.2018г. по 10.09.2018г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Первомайский Дом детского творчества, расположенного по адресу: Российская Федерация, 152430 Ярославская область, Первомайский район, рабочий поселок Пречистое, ул. Фестивальная, д.11а, в присутствии директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Первомайский Дом детского творчества, Дмитриевой Екатерины Ивановны.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Из полотна двери эвакуационного	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	09.09.2019г.	

	<p>выхода №2 из коридора по паспорту БТИ №3 демонтировать запоры (внутренние замки), препятствующие свободному их открыванию изнутри без ключа.</p>	<p>ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* п.6.18* Двери эвакуационных выходов из холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ) п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>		
2.	<p>При эксплуатации эвакуационного пути, выхода №2, из коридора по паспорту БТИ №3 непосредственно наружу из здания демонтировать порог, который препятствует свободной эвакуации людей.</p>	<p>ППР РФ п.36 а</p>	<p>09.09.2019г.</p>	
3.	<p>На путях эвакуации эвакуационного пути, выхода №2, из коридора по паспорту БТИ №3 из тамбура убрать оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы.</p>	<p>ППР РФ п. 36</p>	<p>09.09.2019г.</p>	
4.	<p>При эксплуатации эвакуационного пути №2, из коридора по паспорту БТИ №3 обеспечить минимальную ширину эвакуационного прохода 1,2 м., убрать мебель.</p>	<p>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* п.6.16</p>	<p>09.09.2019г.</p>	
5.	<p>Руководителю организации в общественных помещениях обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	<p>ППР РФ утв. пост. Правит. №390 от 25.04.2012г. п.14, п.6</p>	<p>09.09.2019г.</p>	
6.	<p>При эксплуатации здания, эвакуационных путей и выходов руководителю организации обеспечить наличие на путях эвакуации, (на полотнах дверей) знаков пожарной безопасности, а именно согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, приложение Ж, знаки пожарной безопасности, F 11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги». Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения приложение И, код знака Е 01-01, Е 01-02 «Выход здесь», код знака Е 03-Е 16 «Направление к</p>	<p>ППР РФ п.33, ст. 84 ФЗ № 123, Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" ГОСТ Р 12.4.026-2001, приложение Ж, И.</p>	<p>09.09.2019г.</p>	

эвакуационному выходу», код знака Е 18 «Открывать движением от себя».			
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору

«10» сентября 2018 г.

 Смирнов С.В.

Предписание для исполнения получил:

✓ Д.И. Дмитриева Е.И.
 директор МБОУ ДО «Первомайского района детского творчества»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

✓ «10» сентября 2018 г.

✓  (подпись)